GMINA ŁUBIANKA
87-152 Łubianka
Aleja Jana Pawła II nr 8
tel. 56 678-82-17, fax 678-82-19

Łubianka, dnia 19.11.2018 r.

Nr sprawy: 648326-N-2018

WSZYSCY WYKONAWCY
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI
na zapytania w sprawie SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) – dalej ustawa Pzp lub Pzp, uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej SIWZ lub Specyfikacja, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp na:

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Dębiny

Treść wspomnianych wniosków:

1. Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie ogrodzenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakres zadania wchodzi wykonanie ogrodzenia.

2. Jakie wejście zastosować w ogrodzeniu - czy ma to być 3-metrowa brama zgodnie z przedmiarem, czy furtka, taka jak w projekcie?

Odpowiedź: Należy zastosować rozwiązanie, o którym mowa w przedmiarze tj. brama i furtka.

3. Proszę o uzupełnienie projektu o stronę nr 20 na której powinna być wizualizacja zestawu zabawowego.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje uzupełniony Projekt Budowlany.

4. Czy w zakres zamówienia wchodzi przygotowanie nawierzchni pod urządzeniami?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia wchodzi przygotowanie nawierzchni pod urządzeniami.

5. Dotyczy ogrodzenia i bramy, ponieważ na rysunku jest mało widoczne a zapis w przedmiarze budzi wątpliwość:

Ogrodzenia z siatki o wysokości 2,00 m, na słupkach żelbetowych prefabrykowanych o wymiarach 16x12x285 cm, obsadzonych w gruncie.

Wrota o wysokości 2,10 m i szerokości 3,0 m z furtkami o szerokości 1,0 m z siatki na ramach z kątowników, bez pasa dolnego z blachy, na gotowych słupkach.

Wrota o szerokości 3m z furtkami o szerokości 1m? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2

6. W sprawie fitnesów, czy dopuszcza się zastosowanie innych fitnesów niż te w projekcie, które w żaden sposób nie wpłyną na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia fitness? np.: czy możliwe jest nie zastosowanie pokrywy zabezpieczającej, ponieważ urządzenie jest montowane pod poziomem gruntu, dlatego też nie ma potrzeby używania takich pokryw, zgodnie z technologią producenta? Czy możliwe jest zastosowanie innej ramy fitness, jednak zgodnie z wymogami i w żaden sposób nie wpływającej na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia fitness? Czy możliwe jest aby siedziska były z HDPE, czyli lepsze niż proponowane stalowe?

Odpowiedź: Należy zastosować urządzenia spełniające wymagania zawarte w SIWZ. Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami STWiOR: *Wszelkie materiały i elementy stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych w konsultacji z biurem projektów.*

Jednocześnie na podstawie art.38 ust. 4 ustawy Pzp, zmieniam zapisy Specyfikacji poprzez treść powyższych odpowiedzi.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z up. WÓJTA
Piotr Skiba
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Inwestycji, Rozwoju
i Planowania Przestrzennego